

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



КНМ 55210063215600458973 от 11.08.2021

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)
Главное управление МЧС России по Омской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Ленинскому административному округу города Омска
(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«12» августа 2021 г. № 277/1/1-2

Должностным лицом (должностными лицами): государственным инспектором Ленинского административного округа города Омска по пожарному надзору Панасюк Евгенией Олеговной
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного на проведение контрольного (надзорного) мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: _____
(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании решения от 11.08.2021 года № 277
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 646121, Омская область, г. Омск, ул. Чайковского, 5
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

Проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

в отношении: Бюджетное образовательное учреждение г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 78», ОГРН 1025501167944, ИНН 5505022630, 646121, Омская область, г. Омск, ул. Чайковского, 5 значительный риск
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная категория риска)

В ходе проведения внепланового инспекционного визита
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
277/1	Отсутствует аварийное эвакуационное освещение на путях эвакуации	(ст. 4, ст. 6, ч. 2 ст. 53, ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)	01.04.2022	
277/2	Допускается перекрытие проездов для пожарной техники воротами, система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (за исключением организации круглосуточного дежурства	(п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.04.2022	

	персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки)			
--	--	--	--	--

Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:



(подпись)

Панасюк Е.О.

(фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил представитель контролируемого лица:



(подпись)

Булатова Л.Ю.

(фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания

(подпись)

(фамилия, инициалы)